



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)
(ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)**

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@yandex.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«31» марта 2022 года № 302-4-7-23

Муниципальному дошкольному
образовательному учреждению
«Детский сад № 39»

155900, Ивановская область,
г. Шуя, пер. Фабричный, д. 5

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

«31» марта 2022 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области майор внутренней службы Блинов Александр Валентинович

рассмотрев постановления № 24/41 от «31» марта 2022 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»

установил, что

Шуйской межрайонной прокуратурой 18.03.2022 в период времени 00 часов 00 минут по 23 часа 59 минут с привлечением специалиста ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области проведена проверка исполнения МДОУ № 39 требований пожарной безопасности по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, пер. Фабричный, д. 5.

Проверкой выявлены нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности, выраженные в нижеследующем:

- в комнате для хранения белья эксплуатируется светильник без колпака, предусмотренный конструкцией светильника. Основание: пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

- руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки огнетушителей. Основание: п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

- знаки пожарной безопасности, обозначающие места расположения огнетушителей выполнены не в соответствии с ГОСТ. Основание: прил. «К» табл. «К1» ГОСТ 12.4.026-2015 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний";

- огнетушители, находящиеся в здании детского сада, располагаются в ящиках из горючих материалов. Основание: п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за неприятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Заместитель главного государственного инспектора
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



А.В. Блинов

Представление получил « 31 » 03 2022 г.

(фамилия, подпись)